

NO	Error Code	Keterangan
1	<i>F-15-01</i>	Sistem Drain Float switch bermasalah
2	<i>F-16-01</i>	Motor Swing Udara bermasalah
3	<i>F-17-02</i>	Fan motor indoor DC bermasalah
4	<i>F20-01</i>	Sensor temperature Indoor(termistor udara bermasalah)
5	<i>F20-02</i>	Termistor Remote Control bermasalah
6	<i>F21-01</i>	Sensor temperature (Termistor di indoor unit /Termistor Coil bermasalah)
7	<i>F27-05</i>	Komunikasi antara indoor unit dengan outdoor unit silang komunikasi
8	<i>F26-01</i>	Transmisi Remote Control dengan Indoor unit terganggu
9	<i>F31-10</i>	Siklus Refrigerasi bermasalah
10	<i>F32-10</i>	Putaran Motor kompresor bermasalah
11	<i>F35-02</i>	Fan motor outdoor DC bermasalah
12	<i>F41-11</i>	Low Pressure switch bermasalah
13	<i>F41-12</i>	Low Pressure switch bermasalah
14	<i>F41-02</i>	High Pressure Switch aktif
15	<i>F-44-01</i>	Proteksi Inverter (sensor temperature IPM Bermasalah)
16	<i>F40-11</i>	Sensor bermasalah (Termistor udara di outdoor bermasalah)
17	<i>F30-02</i>	Open Phase/Phase terbuka
18	<i>F32-08</i>	Proteksi Inverter (PFC bermasalah)
19	<i>F27-01</i>	Komunikasi antara indoor unit dengan outdoor unit bermasalah (satu jalur line kabel)
20	<i>F30-01</i>	Koneksi Range Kapasitas bermasalah
21	<i>F40-51</i>	Sensor temperature Discharge Compressor (Termistor Discharge bermasalah)
22	<i>F42-11</i>	Current Detection Disconnected bermasalah
23	<i>F40-31</i>	Sensor Outdoor DEF bermasalah
24	<i>F32-09</i>	Inverter Protection (DC peak abnormality)
25	<i>F31-01</i>	High Pressure Switch aktif